



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)

En Curso 20/8/2024 10:52 Aprobación 20/8/2024 10:52

Nº Expediente: 2917/2024-SIEYP

Gestión de Compra Nº: 207135 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS P/ LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIAS RENOVABLES
sobre Preventivo Nº: 522897 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS P/ LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIAS RENOVABLES

Subsecretaría de Servicios Públicos
Dirección General de Administración
Belgrano y 25 de Mayo (9103) Rawson - Chubut
Mail: spsuminis@dgs.gov.ar - Tel. y Fax: 0280-4481646
CUIT: 30-99915496-0

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 91/2024

Presupuesto oficial: seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos siete con sesenta centavos (\$ 6.244.407,60)

Proveedor:

Domicilio:

Sírvase cotizar precio con IVA incluido por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Esta contratación se rige por lo dispuesto por la Ley II Nº 76 y el Dto 777/06. Su cotización se recibirá en: D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano-(9103) Rawson Chubut- en sobre cerrado sin identificación de la firma en el deberá constar N.º de expediente, N.º Compra de referencia, fecha y hora de apertura.

Deberá presentar Constancia de Proveedor del Estado Provincial, Certificado de Registro de Alimentantes Morosos de la Provincia (RAM), Constancia de clasificación del Banco Chubut S.A., Certificado de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales y Certificado del Fondo para el desarrollo productivo. y declarar domicilio real y legal, este último en la provincia del Chubut. -

Presentar los datos correspondientes al proveedor: N.º C.U.I.T., domicilio real y legal en la Provincia, número de teléfono, correo electrónico, nombre o razón social.

Deberá especificar la marca del material ofertado. -

Deberá presentar su oferta en Planilla de Cotización

Firma responsable contratación

Cdr. Sebastián Salvador Bonachea
JEFE DE PLANTA DE ADMINISTRACION
Dcción. Gen. de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos

Fecha de apertura: 28 DE AGOSTO DE 2024 - 11:00 hs.

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.011.019	BATERIA . P/UPS Bateria 12V 9 AH	4	\$.....	\$.....
002	4.01.011.019	BATERIA . P/UPS Bateria 12V 17 AH	4	\$.....	\$.....
003	4.01.011.019	BATERIA . P/UPS Bateria 6V 8 AH	10	\$.....	\$.....
004	4.01.011.034	CAJA P/ELECTRICIDAD. CAJA DE PASO Caja Estanca IP 65 10x10x6cm	50	\$.....	\$.....
005	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO FAMI-Fusible POSITROL Universal 1K 15KV	18	\$.....	\$.....
006	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO FAMI-Fusible POSITROL Universal 2K 15KV	18	\$.....	\$.....
007	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO FAMI-Fusible POSITROL Universal 3K 15KV	18	\$.....	\$.....
008	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO FAMI-Fusible POSITROL Universal 5K 15KV	18	\$.....	\$.....
009	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 25/4			



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)

Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		MM2 1/2' LCT	40	\$.....	\$.....
010	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 35/3 MM2 1/2' LCT	40	\$.....	\$.....
011	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 50/3 MM2 1/2' LCT	40	\$.....	\$.....
012	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 70/3 MM2 5/8' FUSSE	40	\$.....	\$.....
013	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 95/3 MM2 5/8' FUSSE	40	\$.....	\$.....
014	4.01.011.131	TERMINAL. TERMINAL DE COBRE Terminal IDENTAR CU 10/3 MM2 5/16' LCT	40	\$.....	\$.....
015	4.01.045.167	PINZA AMPEROMETRICA. GENERICA Pinza Amperométrica Tipo: AC Digital JA-8030 AC/DC	1	\$.....	\$.....
016	4.01.011.059	DETECTOR/PROTECTOR DE FALLAS. PROTECTOR Protector Trifásico Alta/Baja Tensión para Riel DIN - Tipo Elitron V3338D	1	\$.....	\$.....
017	4.01.011.053	CONTACTOR. CONTACTOR Contactor Tripolar 53A - Tipo ABB Tripolar 53A 100-250V	1	\$.....	\$.....
018	4.01.011.134	LAMPARA. LAMPARA CON LED Lámpara LED 12V 10W Luz Fría	200	\$.....	\$.....
019	4.01.011.109	PORTALAMPARA. GENERICO Portalámpara Receptáculo Recto Rosca	200	\$.....	\$.....
020	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO Fusible 1000VCC/15A 10x38mm - Tipo ENERTIK SFUS-15	10	\$.....	\$.....
021	4.01.011.154	OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO Fusible 1000VCC/25A 10x38mm - Tipo ENERTIK SFUS-15	6	\$.....	\$.....
022	4.01.011.025	CABLE DE ELECTRICIDAD. TIPO TALLER Cable de Taller 7x1,50mm2	10	\$.....	\$.....
023	4.01.011.025	CABLE DE ELECTRICIDAD. TIPO TALLER Cable de Taller 3x2,50mm2	20	\$.....	\$.....
024	4.01.011.025	CABLE DE ELECTRICIDAD. UNIPOLAR 1 X 4 mm. Cable Unipolar 4mm2 Rojo	100	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

Plazo mantenimiento de oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura.

Plazo de pago: 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Plazo entrega de mercaderías: 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación.

Lugar de entrega de la mercadería: En la D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano de la ciudad de Rawson - Chubut, con flete a cargo del proveedor. -

Firma del Proveedor



**Gobierno
del Chubut**

Secretaría de
Infraestructura,
Energía y Planificación



"Año de conmemoración del 30º Aniversario de la Reforma de la Constitución del Chubut"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: Caja estanca plástica 10 cm x 10 cm

CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES

Características:

La caja estanca para ser utilizada en instalaciones eléctricas, cámaras de seguridad, balunes, cajas de paso, empalme o derivación, alojar borneras, reles, contactores, circuitos de comando para maquinaria, accionamiento, etcétera.

Apta para la intemperie ya que es totalmente inmune al agua.

CAJA DE PASO ESTANCA

MEDIDAS 100 X 100 X 60 MM

GRADO DE PROTECCION: IP65

MATERIAL: FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTISIMA CALIDAD.

Protección UV : evita el deterioro al intemperie

Tornillos zincados de rosca rápida,

Resistentes a impactos.

Burlete de caucho EPDM para una excelente estanqueidad.