



Instalacion Seguridad - Refrigeracion/ Calefaccion



EQUIPO SIAM SPLIT F/C A/A (SUELO-TECHO) 18000 FRIGORIAS



EQUIPO PHILCO SPLIT F/C INVERTE A/A 2900W



EQUIPO PHILCO SPLIT F/C INVERTE A/A 6300W



REFERENCIAS

INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS

- CI CENTRAL DE ALARMA. CANTIDAD: 1
- AVISADOR MANUAL DE INCENDIO. CANTIDAD: 1
- DETECTOR DE HUMO SENSORES FOTOELECTRICOS CON SIRENA INCORPORADA Bosch D7050 O SIMILAR CANTIDAD: 6

Alarma de Seguridad

- CA CENTRAL DE ALARMA. DE 8 ZONAS. X-28 N8MPXH CANTIDAD: 1
- PANEL DE CONTROL X-28 PC DE 8 ZONAS CANTIDAD: 1
- SIRENA EXTERIOR 120 db CON GABINETE ANTIDESARME. CANTIDAD: 1
- SENSOR DE MOVIMIENTO ALCANCE MINIMO 15 mts. CANTIDAD: 2
- SENSOR MAGNETICO DE PUERTA CANTIDAD: 2
- EXTINTOR POLVO QUÍMICO TRICLASE (A-B-C) PARED (ALTURA 1.50 m), MONTADO SOBRE FRISO INDICADOR REGLAMENTARIO. CAPACIDAD: 5 kg. CANTIDAD: 1
- EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO CON RELOJ INDICADOR DE CARGA, PRESIÓN Y MANGUERA ORIENTABLE CON PICO DIFUSOR Y SOPORTE PARA COLGAR EN LA PARED (ALTURA 1.50 m), MONTADO SOBRE FRISO INDICADOR REGLAMENTARIO. CAPACIDAD: 5 kg. CANTIDAD: 1

REFERENCIAS A/A

- (1)Proy. A/A (PARED) PHILCO Split F/C 6000 inverter
- (2)(3)(4)(5)A.A (4)Proy. A/A (PARED) PHILCO Split F/C 2900 inverter
- (6)A.A (1)Proy. A/A (SUELO-TECHO) SIAM Split F/C 18000 inverter

U.E Unidad exterior

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN	OBRA: CONSTRUCCION MODULO ESPEJO DE MONITOREO		FECHA: AGOSTO 2024
	UBICACIÓN: TRELEW		SUPERFICIE: 148.34 m²
	PLANO: INSTALACION DE SEGURIDAD/ CALEFACCION		ESCALA: 1:75
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:	DIRECTOR:	10
		DIRECTOR GENERAL: ARQ. MAIRA FURCI	
Subsecretaría de Planificación			



Gobierno
del Chubut

Secretaría de
Infraestructura,
Energía y Planificación