

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROVISION DE CALDERAS PARA SISTEMA DE CLIMATIZACION.

El presente llamado tiene por objetivo la provisión de bombas y calderas. Las mismas deberán entregarse en dirección Belgrano 521 de la ciudad de Rawson.

Las calderas a proveer serán marca CALDAIA (calidad similar o superior)

- Dos calderas modelo M70f, salida de humos “tiro forzado”, potencia de 16.000 a 70.000 Kcal/h. Se debe incluir la cañería de salida de humos con la entrega de las calderas.
- Dos calderas Modelo S30, potencia de 8.000 a 30.500 Kcal/h. Se debe incluir la cañería de salida de humos para la configuración de tiro forzado.

Se coordinará con el área de arquitectura la fecha y hora de la entrega de los elementos. –

Se realizarán pagos parciales a medida que se realicen las correspondientes entregas de los ítems.

Plazo de entrega **treinta y cinco** (35) días corridos. -----