



Provincia del Chubut
Subsecretaría de Servicios Públicos

S. I. A. F. y C.

**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)**

Nº Expediente: 2229/2023-MIEP

sobre Preventivo Nº: 485747 Adq. Baterías Usinas Interior Provincial

Subsecretaria de Servicios Públicos
Dirección General de Administración
Belgrano y 25 de Mayo (9103) Rawson-Chubut. -
Mail: suministros @serpubchu.gov.ar- Tel. y Fax: 0280-4481646
CUIT:30-99915496-0

Concurso Privado de Precios Nº 76/2023

Presupuesto oficial: dos millones quinientos veintiocho mil setecientos (\$ 2.528.700,00)

Proveedor:

Domicilio:

Sírvase cotizar precio con IVA incluido por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Esta contratación se rige por lo dispuesto por la Ley II Nº 76 y el Dto 777/06. Su cotización se recibirá en: D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano-(9103) Rawson Chubut- en sobre cerrado sin identificación de la firma en el deberá constar N.º de expediente, N.º Compra de referencia, fecha y hora de apertura.

Deberá presentar Constancia de Proveedor del Estado Provincial, Certificado de Registro de Alimentantes Morosos de la Provincia (RAM), Constancia de clasificación del Banco Chubut S.A., Certificado de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales y Certificado del Fondo para el desarrollo productivo. y declarar domicilio real y legal, este último en la provincia del Chubut. -

Presentar los datos correspondientes al proveedor: N.º C.U.I.T., domicilio real y legal en la Provincia, número de teléfono, correo electrónico, nombre o razón social. Deberá especificar la marca del material ofertado. -

Lic. CARLA AGUIERO
Directora General de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos

Firma responsable contratación:

Fecha de apertura: 7/8/2023 11:00 hs.

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.068.013	PARA GRUPO ELECTROGENO. REPUESTOS Bateria para arranque de Motor Diesel pesado: Denominacion Comercial 12 x 200 Libre de mantenimiento, polaridad derecha. CAPACIDADES MINIMAS: Cap. Nominal segun Norma IRAM AITA 13 A1:180 Ah Cap. De arranque en frio (CCA) a -18 °C:1180 A Cap. De arranque (CA) a 0°C :1390 A Cap. de Reserva :350/400 Min Tension Nominal: 12 V.	4	\$.....	\$.....
002	4.01.068.013	PARA GRUPO ELECTROGENO. REPUESTOS Bateria para arranque de Motor Diesel pesado: Denominacion Comercial 12 x 180 Libre de mantenimiento, polaridad derecha. CAPACIDADES MINIMAS: Cap. Nominal segun Norma IRAM AITA 13 A1:155 Ah Cap. De arranque en frio (CCA) a -18 °C:1070 A. Cap. De arranque (CA) a 0°C : 1300 A Cap. de Reserva : 320/350 Min. Tension Nominal:12 V.	4	\$.....	\$.....
003	4.01.068.013	PARA GRUPO ELECTROGENO. REPUESTOS Bateria para arranque de Motor Diesel liviano: Denominación Comercial 12 x 110 Libre de mantenimiento, polaridad derecha.			



Provincia del Chubut
Subsecretaría de Servicios Públicos

S. I. A. F. y C.

Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitación a Cotizar (mínimo a 3 participantes)

Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		CAPACIDADES MÍNIMAS: Cap. Nominal según Norma IRAM AITA 13 A1:110 Ah. Cap. De arranque en frío (CCA) a -18 °C: SAE 810 A DIN465. Cap. De arranque (CA) a 0°C : SAE 920 A. Cap. de reserva :220 Min.	4	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

Nota: La presente cotización se podrá efectuar en moneda extranjera y se abonara en moneda nacional de curso legal, tomándose como base el valor de la moneda que se cotizó, vigente el día anterior al del efectivo pago, según la cotización oficial del Banco de la Nación Argentina para el tipo vendedor.-

Plazo mantenimiento de oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura.

Plazo de pago: 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Plazo entrega de mercaderías: 20 días hábiles a partir de la fecha de notificación.

Lugar de entrega de la mercadería: En los depósitos de la D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano de la ciudad de Rawson - Chubut, con flete a cargo del proveedor. -

.....
Firma del Proveedor